

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«17» февраля 2016г.

№ Р-О-Т-00096

РАЙОН: поселение Троицк

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО: ТСЖ "Нагорное"

Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального предпринимателя, гражданина)
5046072448

ИНН (для юридических лиц)

142191, Московская обл., г. Троицк, Нагорная ул., д. 9, пом. №4(142191, г. Москва, г. Троицк, Нагорная, д. 9)

(адрес регистрации (места жительства), контрактный телефон сведения о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц и граждан))

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА - АКТ №Р-О-Т-00096 от 17.02.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: 142191,г. Москва,поселение Троицк,Троицк г.,Нагорная ул.,д. 9

№ п/п	Учетный код	Содержание предписания (мероприятия (работы), предписанные для выполнения)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), требования которого были нарушены	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1	1431108	Устранить захламленность электрощитовой в подъездах №1, №3.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" п. 23. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; п. 42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;	«31» марта 2016г.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

советник Государственной
жилищной инспекции города
Москвы

должность




Анищенко А. А.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

председатель

(лично/ № квитанции, дата отправки)
(должность)



Моисеенко Л. Н.
ФИО

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

«17» февраля 2016г.

№ Р-О-Т-00096

АКТ ОСМОТРА

Рассмотрение обращения

(обращение - № и дата/, поручение руководителя и др.)

ОСМОТР ПРОИЗВЕЛ(И):

советник Государственной жилищной инспекции города Москвы, Анищенко Андрей Александрович

ведущий специалист Государственной жилищной инспекции города Москвы, Рожков Виктор Алексеевич

(должность, ФИО)

В ПРИСУТСТВИИ:

председателя правления ТСЖ ТСЖ "Нагорное"

(организация, должность, ФИО)

ОБЪЕКТ: Жилой дом

(жилой дом, ЦТП, ОДС, документы и прочие)

АДРЕС: г. Москва, Нагорная ул. (Троицк г.), д.9

ВЛАДЕЛЕЦ: ТСЖ "Нагорное"

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: _____

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ТСЖ "Нагорное"

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА:


№	Код	Выявлено/ не выявлено нарушений:
1	2	3
1	1431108	Выявлено: Захламленность электрощитовой в подъездах №1, №3.

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОСМОТРА:

Подписи:

(ФИО):

советник Государственной жилищной инспекции города Москвы
(должность)



(Анищенко А. А.)

ведущий специалист Государственной жилищной инспекции города Москвы
(должность)

(Рожков В. А.)

председатель правления ТСЖ ТСЖ "Нагорное"
(должность)

